

Intern noodplan

ADVIEZEN VOOR WERKGEVERS

Vergeet in uw plan van aanpak het interne noodplan en de organisatie van eerste hulp niet en overleg met de betrokken werknemer(s).

AANDACHTSPUNTEN INTERN NOODPLAN

- Mogelijk zijn werkprocessen aangepast en zijn werknemers thuis aan het werk. Check of volgende specifieke functies nog voldoende op de werkplaats aanwezig zijn:
 - **hulpverleners;**
 - **leden van de brandbestrijdingsdienst;**
 - **specifieke functies in het kader van het interne noodplan, bijv. verantwoordelijken verzamelplaats.**

De opdracht van deze verschillende functies actualiseert u in de actiekaarten van de functies.

- Het branddetectiesysteem moet volledig operationeel zijn op het moment dat personeel het gebouw opnieuw bezet. Gebouwen met niet volledig operationele branddetectiesystemen kunt u met bijkomende maatregelen van verhoogde waakzaamheid in gebruik nemen:
 - **brandcentrale;**
 - **brandmeldknoppen;**
 - **branddetectie;**
 - **blusmiddelen.**

Is een keuringsattest tijdens de periode van inactiviteit verlopen? Dan moet u bijkomende organisatorische maatregelen voor verhoogde waakzaamheid nemen.

- Wandel de evacuatiewegen af en ga na of er obstakels zijn.
- Verifieer of de nooduitgangen vrij zijn en controleer de goede werking.
- Laat eventueel bepaalde deuren openstaan om de hygiënemaatregelen tijdens de coronacrisis na te leven. Dat brengt dan mogelijk wel de compartimentering in het gedrang.